ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Череповец
Испытательный лабораторный центр аккредитованный в Единой национальной системе аккредитации.
Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013,действителен до 06.07.2018
Юридический адрес: 162610, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: chgsen@cherepovets.ru
ОКПО 75135657,ОГРН 1053500016240, ИНН 3525147496/352802001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 4588 от 22 ноября 2013 года

Заявитель:	**ООО "Череповецкие водохозяйственные системы"**
Адрес заявителя:	**г.Череповец, ул. Гоголя,54а**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**п. Коротово**
Место отбора, адрес:	**Череповецкий р-н, п. Коротово, д.18-32, ВОС 2 подъем**
Точка отбора:	**Внутренняя сеть**
НД на отбор:	**ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ Р 51593-2000**
Дата и время отбора:	**19 ноября 2013 г. в 11 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**инженер-лаборант Петровцева Е.В.**
Дата и время доставки пробы:	**19 ноября 2013 г. в 14 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03**
Цель исследования:	**производственный контроль**
Даты проведения испытаний:	**с 14 ч. 20 мин. 19 ноября 2013 г. по 22 ноября 2013 г.**
Код образца	**4588**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	1 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	14 ± 2,8 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Железо	0,21 ± 0,06 мг/л	не более 0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
Окисляемость перманганатная	4,28 ± 0,43 мг/л	не более 5 мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99

Таблица 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:
Зам.главного врача эпидемиолога_____Аристова Л.В.

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 по исследуемым показателям

Зав.отделением приема проб_____Головкина Л.Н.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

Протокол составлен в 1 экземпляре

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЕЦ
ИНН 3525147496
6