

Потребители тепловой энергии (актуализация схемы ТС)

Район: Череповецкий
 Теплосеть п. Коротово 2-х трубная
 Котельная БМК п. Коротово
 Тепловая нагрузка, Мкал/ч: 4 350
 в т.ч. отопление, Мкал/ч: 2 286
 вентиляция, Мкал/ч: 351
 ГВС, Мкал/ч: 1 444
 Расход сетевой воды (с учетом потерь), т/ч: 125.64

Располагаемый напор на источнике, м.вод.ст.:т. 24.1
 Температурный график, 0С 95-70

Sys	Адрес узла ввода	Назначение, балансоудержатель	Наименование узла	Номер схемы подключения потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/час	Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/час	Число жителей	Число потребителей ГВС	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм	Потери напора на шайбе под.тр-да перед СО, м	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм	Потери напора на шайбе СВ, м	Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч	Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм	Потери напора на шайбе ГВС, м	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Статический напор, м
40	Ленина 20	ж/д 3эт 27кв кирт	Ленина 20	32	0.121842		0.01098	0.091905	38	32	4.87	12.1	11.2	0	0		0.15	5.0	11.85	5.728	13.62	32.82	19.2	8.08	408	14
46	Ленина 21	ж/д 3эт 27кв кирт	Ленина 21	32	0.12546		0.0159	0.114314	55	23	5.02	12.4	10.5	0	0		0.21	5.9	11.18	6.166	13.03	32.51	19.48	10.43	466.5	14
52	Ленина 27	МДОУ Коротовский ДС 2эт кирт детский сад	Ленина 27 детский сад	32	0.106467		0.00614	0.100554	140	64	4.26	11.2	11.7	0	0		0.08	4.4	12.65	4.549	13.73	32.9	19.18	48.86	548.5	14
64	Клубная 5	БУЗ КСБ ЧЦРП 2эт кирт	Клубная 5 Амбулатория	28	0.27833		0.0017	0.024664	100	51	11.13	18.2	11.4	0	0		0.02	4.4	12.78	11.349	12.85	32.43	19.58	26.53	734.8	14
72	Ленина 19	ж/д 3эт 27 кв кирт	Ленина 19	32	0.1193		0.01329	0.102667	46	32	4.77	12.4	9.6	0	0		0.18	5.6	10.31	5.767	11.96	32.01	20.05	8.86	450	14
84	Ленина 3	ж/д 2 эт 12кв кирт	Ленина 3	28	0.056908		0.00896	0.082004	31	0	2.28	12.7	2.0	0	0		0.12	13.0	1.37	4.268	3	27.46	24.47	13.55	720.5	14
88	Ленина 1	ж/д 2 эт 12кв кирт	Ленина 1	28	0.050058		0.00434	0.056435	15	0	2.00	9.0	6.1	0	0		0.06	7.6	5.46	3.362	7.14	29.6	22.46	12.59	641.5	14
92	Ленина 5	ж/д 2 эт 12кв кирт	Ленина 5	28	0.061727		0.00694	0.07147	24	17	2.47	10.6	4.8	0	0		0.09	9.1	4.3	4.173	5.81	28.93	23.12	16.48	750	14
102	Ленина 2	ж/д 2эт 12кв кирт	Ленина 2	28	0.057523		0.00665	0.069883	23	0	2.30	10.8	3.9	0	0		0.09	9.4	3.51	3.964	4.95	28.44	23.49	13.43	706	14
110	Ленина 8	ЗАО "Уломское" 2эт кирт ТЦ	Ленина 8 торговый центр	4	0.152487				6	6	6.10	18.6	3.1	0	0		0	0		6.099	4.63	28.35	23.72	20.52	835.7	14
114	Ленина 10	ЗАО "Уломское" 2эт кирт	Ленина 10 контора	4	0.063671						2.55	12.0	3.1	0	0		0	0		2.547	4.09	28.07	23.97	16.26	795.2	14
118	Ленина 12	МУК 2эт кирт ДК	Ленина 12 ДК	28	0.193971		0.0008	0.011606	100	100	7.76	20.7	3.3	0	0		0.01	3.3	4.76	7.861	4.78	28.44	23.66	36.22	921.4	14
126	Ленина 14	МОУ Сосновская СОШ 2эт кирт школа	Ленина 14 школа	28	0.215442		0.00114	0.01601	392	114	8.62	23.3	2.5	0	0		0.02	4.4	4.02	8.718	4.04	28.01	23.98	18.88	847	14
132	Ленина 22	ООО "Коротовское" 1эт кирт	Ленина 22 магазин	4	0.025178						1.01	7.3	3.5	0	0		0	0		1.007	4.5	28.29	23.8	29.69	910.5	14
136	Данилова 1-б	ж/д 1эт 8кв кирт	Данилова 1-б	28	0.034171		0.00607	0.066647	21	21	1.37	12.0	0.9	0	0		0.08	18.0	0.24	2.938	1.89	26.95	25.06	33.12	1034.5	14
142	Ленина 6	ж/д 3 эт 27кв кирт	Ленина 6	32	0.138822		0.01792	0.122987	62	35	5.55	15.5	5.4	0	0		0.24	7.1	5.99	6.789	7.77	29.92	22.15	11.49	602	14
148	Ленина 4	ж/д 3 эт 16кв кирт	Ленина 4	32	0.070667		0.00665	0.069883	23	12	2.83	10.9	5.7	0	0		0.09	5.0	6.46	3.456	7.8	29.94	22.15	17.13	639.2	14
152	Ленина 18	ж/д 3эт 36 кв кирт	Ленина 18	32	0.169248		0.01676	0.118021	58	47	6.77	14.2	11.2	0	0		0.22	5.8	11.92	7.93	13.53	32.76	19.23	6.85	387	14

Sys	Адрес узла ввода	Назначение, балансо-держатель	Наименование узла	Номер схемы подключения потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/час	Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/час	Число жителей	Число потребителей ГВС	Расход сетевой воды на СО, т/ч	Диаметр шайбы на под-тр-де перед СО, мм	Потери напора на шайбе под-тр-да перед СО, м	Расход сетевой воды на СВ, т/ч	Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм	Потери напора на шайбе СВ, м	Расход сетевой воды в цирк.труб-опроводе, т/ч	Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм	Потери напора на шайбе ГВС, м	Суммарный расход сетевой воды, т/ч	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Статический напор, м
156	Ленина 16	ж/д 3 эт 27 кв кирп	Ленина 16	32	0.116492		0.01503	0.110488	52	31	4.66	11.8	11.3	0	0		0.20	5.7	11.9	5.778	13.74	32.88	19.14	23.12	469.8	14
168	Ленина 17	ж/д 3 эт 27 кв кирп	Ленина 17	28	0.087985		0.01416	0.106607	49	44	3.52	10.8	9.0	0	0		0.19	9.7	8.05	6.199	10.02	31.04	21.02	9.36	499.3	14
174	Советская 1-б	ВГПЭ котельная	АПВС котельной	25		0.0144693					0	0	0	0.58	3.5	22.79	0	0		0.579	23.79	37.95	14.15	1.58	17	14
195	Стоянка на 3 машины	БУЗ КСБ ЧЦРП 1эт кирп	Гарпаж РБК	4	0.0185						0.74	4.6	11.9	0	0		0	0		0.74	12.86	32.44	19.58	36.81	798.8	14
201	Клубная 5 П-7	БУЗ КСБ ЧЦРП 2эт кирп	П-7	25		0.032595					0	0	0	1.30	6.6	8.72	0	0		1.304	10.72	31.36	20.65	27.86	788.4	14
203	Клубная 5 П-6	БУЗ КСБ ЧЦРП 2эт кирп	П-6	25		0.061707					0	0	0	2.47	9.2	8.37	0	0		2.468	10.37	31.19	20.82	28	794.4	14
216	Клубная 5 П-4	БУЗ КСБ ЧЦРП 2эт кирп	П-4	25		0.071414					0	0	0	2.86	10.8	6.1	0	0		2.857	8.1	30.06	21.96	27.8	807.5	14
218	Клубная 5 П-5	БУЗ КСБ ЧЦРП 2эт кирп	П-5	25		0.060448					0	0	0	2.42	9.8	6.47	0	0		2.418	8.47	30.24	21.77	27.67	801.7	14
220	Клубная 5 П-3	БУЗ КСБ ЧЦРП 2эт кирп	П-3	25		0.114454					0	0	0	4.58	12.9	7.69	0	0		4.578	10.69	31.35	20.66	26.95	769	14
222	Клубная 5 П-1	БУЗ КСБ ЧЦРП 2эт кирп	П-1	25		0.034147					0	0	0	1.37	6.7	9.03	0	0		1.366	11.03	31.52	20.49	26.88	763.4	14
	ПЕРСПЕКТИВА																									
58	Клубная 4	ЗАО "Уломское" 3 эт 27кв	Клубная 4	32	0.143316		0.01705	0.119269	59	0	5.73	13.2	10.9	0	0		0.23	5.9	11.62	6.905	13.4	32.74	19.34	19.78	612.2	14
98	Ленина Баня	ЧП 1эт баня откл.	Ленина Баня	28	0.017239		0.0033	0.053388	10	0	0.69	6.9	2.1	0	0		0.04	9.3	1.84	1.864	3.13	27.61	24.47	19.38	806.5	14
160	Ленина 14-а	МО 2эт кирп интернат откл	Ленина 14-а интернат	28	0.028742		0.01641	0.248342		85	1.15	8.2	3.0	0	0		0.22	5.1	3.97	1.674	3.99	28.03	24.04	32.81	980	14
232	Старая котельная	ЧП	Перспектив а ст. кот	28	0.079507		0.00015	0.006939	5	5	3.18	8.5	19.6	0	0		0.002	3.0	20.61	3.247	20.61	36.3	15.68	1.33	56.5	14