

Объект: Клубная 5 БУЗ КСБ Ч ЦРП амбулатория параллельная схема

Расчет №: w031913 (к ОЛ №50053749) Назначение: Общепромышленное

Дата: 03.06.2014


Тип **НН№8А**

Контур

Гор. сторона

Хол. сторона

Среда	Вода	Вода
% содержания		
Расход, т/ч	0,618	0,449
Температура на входе, С°	70	5
Температура на выходе, С°	30	60
Потери давления, м.вод.ст.	0,55	0,32
Скорость в порту, м/с	0,21	0,15
Тепловая нагрузка, ккал/ч	24664	
Запас площади поверхности, %	55,8	
Коеф. теплопередачи, ккал/м ² *ч*К	1993,00	
Эффективная площадь, м ²	0,756	
Число пластин, компоновка пластин	11-TL	
Компоновка каналов	1 x 5 + 0 x 0	1 x 5 + 0 x 0
Внутренний объем, л	1,05	1,05
Толщина, материал пластин	0.5 мм AISI316	
Материал прокладок	EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см ²	16\22	
Расчетная температура, С°	150	
Соединения	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов		
Межфланцевые прокладки		
Ответные фланцы		



Внутренний объем: 2,1 л.

Масса нетто: 62 кг.

Длина (L): 328 мм.

*F1 - Вход греющей среды
F2 - Выход нагреваемой среды
F3 - Вход нагреваемой среды
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

/ МП

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

/ МП