



Ростелеком

Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Советский пр., 4 г. Вологда,
Вологодская обл., Россия, 160000
тел.: (8172) 79-90-14, 72-00-14
факс: (8172) 72-61-23
e-mail: sz.vl.office@nlw.rt.ru, web: www.rt.ru

29.09.2016 № 0202/05/3555-16

На № 01-23/ от 15.09.2016
1368

Об использовании земельного участка

Уважаемый Иван Михайлович,

В соответствии с Вашим запросом сообщая, что в границах территории земельного участка с кадастровым номером 35:22:0302028:4177 площадью 1984 кв.м., расположенного в д. Ирдоматка Череповецкого района, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, линий связи, принадлежащих Вологодскому филиалу ПАО «Ростелеком», нет.

Вологодский филиал ПАО «Ростелеком» не возражает против использования данного земельного участка для указанной цели.

Директор филиала

А.С. Ганов

Емельянов А.Н.
(8172)79-90-81

Засл. 164201-23 от 09.10.16



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»**

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71
E-mail: info@volodgaz.ru
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03253651

23.09.2016 № 28-УР-161
на № 4Р-5634 от _____

Е.И. Хренов
**Главе Ирдоматского сельского
поселения
И.М. Хренову**

Уважаемый Иван Михайлович!

АО «Газпром газораспределение Вологда», рассмотрев Ваш запрос о предоставлении технических условий на подключение к сети газораспределения индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 35:22:0302028: 4177 в д. Ирдоматка Череповецкого района, на основании пункта 9 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83, сообщает Вам об отсутствии технической возможности подключения, ввиду отсутствия по указанному адресу распределительных газовых сетей, принадлежащих АО «Газпром газораспределение Вологда».

Информацией о появлении технической возможности подключения новых потребителей в настоящее время АО «Газпром газораспределение Вологда» не располагает.

**Начальник Череповецкой РЭС
АО «Газпром газораспределение Вологда»**

В.Б.Маликов
В.Б.Маликов

Исп. Коничева Г.Г.
Тел. (8202) 67-80-75

28.11.2016/01-23-05 30.09.18



АО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА»

(ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

162622, г. Череповец, ул. Пролетарская, 59
тел./факс: +7 (8202) 517-911 / +7 (8202) 518-035

E-mail: info@vgre.ru

ОГРН 1023502295442, ИНН 3523011161, КПП 353950001

23.09.2016 № 9701/04-1-3
на № 01-23/1367 от 13.09.2016

Об отсутствии возможности подключения к
системе теплоснабжения

Администрация Ирдоматского сельского
поселения
Главе поселения
И.М. Хренову

162641, д. Ирдоматка, Череповецкий р-н,
ул. Новая, д. 10, тел: 59-14-61

Уважаемый Иван Михайлович!

На Вашу заявку сообщаю, что в настоящее время не представляется возможным выдать технические условия на присоединение (подключение) к тепловой сети личного подсобного хозяйства на участке с кадастровым номером 35:22:0302028:4177, поскольку отсутствует резерв мощности котельной №2, в связи ранее выданными техническими условиями иным потребителям.

О.В. Муковозчик

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное унитарное предприятие
города Череповца «Водоканал»
(МУП «Водоканал»)

проспект Луначарского 26, г.Череповец
Вологодской обл., Россия, 162600
тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09

info@wodoswet.ru

www.wodoswet.ru

ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541
ОГРН 1023501260870, БИК 041909722
ИНН/КПП 3528000967 / 353950001
Филиал Вологодский ПАО банк ВТБ
р/сч 407028103710000000280
к/сч 301018100000000000722

Главе Ирдоматского
сельского поселения
И.М. Хренову

162641, Вологодская обл., Череповецкий р-н,
д. Ирдоматка, ул. Новая, 10

16.09.2016г. №05-20/6118

на №01-23/1364 от 13.09.2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации
(предварительные – для проведения аукциона по продаже земельных участков)

Наименование объекта: Личное подсобное хозяйство

Адрес: Череповецкий р-н, Ирдоматский с/с, д. Ирдоматка, земельный участок с кадастровым номером 35:22:0302028:4177

1. Предельная свободная мощность существующих сетей:
 - водопровода – 821 м³/сутки
 - хозяйственно-бытовой канализации – 1028 м³/сутки
2. Максимальная нагрузка в точках подключения:
Водоснабжение:
 - максимальная нагрузка 5 м³/ч и 15 м³/сутки.Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация):
 - максимальная нагрузка 5 м³/ч и 15 м³/сутки.
3. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации – по мере готовности внутридомовых и внутриплощадочных сетей водопровода и канализации к эксплуатации.
4. Срок действия технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации в течение 3 лет с даты их выдачи.
5. Информация о плате за подключение – ставки тарифов для расчета платы за подключение на 2016 год установлены приказами Региональной энергетической комиссии Вологодской области №822 и №823 от 15.12.2015.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки ОКС которых превышает 10 м³/ч (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 см² (предельный уровень нагрузки)), размер платы за подключение устанавливается РЭК ВО на основании обращения МУП «Водоканал» индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованной системы водоснабжения и (или)

Вх. № 1491/01-23 от 19.09.16.

водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль, в соответствии с приложением 8 к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 №1746-э в течение 30 дней с момента получения от МУП «Водоканал» соответствующего обращения.

Для разработки проектной документации правообладателю земельного участка необходимо обратиться в МУП «Водоканал» для получения условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и заключения договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения будут содержать:

- а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
- б) точки подключения (технологического присоединения);
- в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
- г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;
- д) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);
- е) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);
- ж) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;
- з) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, а так же требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод;
- и) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
- к) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;
- л) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя;
- м) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов.

Основания для отказа от предоставления условий подключения и заключения договора подключения:

- Отсутствие у заказчика технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации;
- Срок действия технических условий истёк;
- Заявленная нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных ранее и отказа уменьшить эту нагрузку до величины, установленной в ранее выданных технических условиях.

Начальник ПТО –
заместитель начальника СУС ВиВ



А.В. Гамзин